

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 46

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орджоникидзевская
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

средняя общеобразовательная школа
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБОУ Орджоникидзевская СОШ)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 06.12.2022 № 46 в период с 21 декабря 2022 с 14 час 00 мин. по 16 час. 00 мин. по 23 декабря 2022 с 10 час 00 мин. по 11 час. 00 мин. государственными инспекторами Мотыгинского района по пожарному надзору Высотиным Александром Олеговичем. Хисамутдиновой Аленой Юрьевной, совместно с директором МБОУ Орджоникидзевская СОШ Перфильевой Галиной Ивановной проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБОУ Орджоникидзевская СОШ, расположенной по адресу: 663408, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Орджоникидзе, ул. Строителей, 29 а, литер б, б1.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В чердачном помещении электрическая проводка проложена по горючему основанию (стропила, обрешетка)	п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	14.08.2023

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору
«23» декабря 2022 г.



Высотин А.О.

М.Л.П.*

Государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору
«23» декабря 2022 г.



Хисамутдинова А.Ю.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор МБОУ
Орджоникидзевская СОШ
«23» декабря 2022 г.

(подпись)

Перфильева Г.И.