

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району

663400, Красноярский край, п. Мотыгино, ул. Комсомольская, 21, тел. 8(39141) 22-9-13,
(e-mail: pc57ond@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Орджоникидзе
(место составления акта)

«11» декабря 2020 года
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 57

По адресу/адресам: 663408, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район,
п. Орджоникидзе, ул. Строителей, 29А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от
10.11.2020 № 57 подписанного главным государственным инспектором Моты-
гинского района по пожарному надзору И.Ю. Амельчуговым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Орджоникидзевская средняя
общеобразовательная школа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «25» ноября 2020 года с 10 час. 00 мин.
до 11 час. 00 мин., «11» декабря 2020 года 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Крас-
ноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Перфильева Галина Ивановна директор МБОУ Орджоникидзевская СОШ путём
вручения распоряжения о проведении проверки «10» ноября 2020 года 10ч.00
мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)


Г.И. Перфильева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Амельчугов Игорь Юрьевич главный государственный инспектор Мотыгинского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Перфильева Галина Ивановна директор МБОУ Орджоникидзевская СОШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Отсутствует дверное полотно, дверного проема расположенного на первом этаже восточной лестничной клетки.	23. (1) На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	МБОУ Орджоникидзевская СОШ
2	В коридоре первого этажа отсутствует дверное полотно дверного проема (дверной проем возле входа в спортзал)	23. (1) На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	МБОУ Орджоникидзевская СОШ

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.
- 2) Проверочный лист на 10 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору



И.Ю. Амельчугов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Перфильева Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

директор МБОУ Орджоникидзевская СОШ

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

11.12.2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орджоникидзевская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Орджоникидзевская СОШ) зарегистрировано администрацией Мотыгинского района 31.01.2000 (свидетельство о государственной регистрации серия 11-С № 251, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005818452 от 21.04.2011 года). В соответствии с уставом, учредителем МБОУ Орджоникидзевская СОШ является муниципальное образование Мотыгинский район в лице администрации Мотыгинского района. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (лицензия на правоведение образовательной деятельности от 08.07.2011 года № 5677-л). МБОУ Орджоникидзевская СОШ поставлена на учёт в налоговом органе 13.10.2000г. (свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 24 № 005157649), ОГРН 1022401506434, ИНН 2426003290. Предельная наполняемость классов определяется исходя из потребности населения. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 18.05.2007 серия 24 ЕЗ № 536634, здание закреплено за МБОУ Орджоникидзевская СОШ на праве оперативного управления.

МБОУ Орджоникидзевская СОШ по адресу: п. Орджоникидзе, ул. Строителей, 29а расположены в отдельно стоящем двухэтажном деревянном здании, V-ой степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания СЗ, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. (образовательное учреждение), 1974 года постройки, общей площадью 1999,4 кв.м. Стены здания выполнены из бруса, изнутри оштукатурены сырой штукатуркой, с наружной стороны обшиты сайдингом, потолочное перекрытие и внутренние перегородки деревянные. Чердачное помещение, выполнено деревянными стропилами, крыша двухскатная, кровельное покрытие – профильные листы железа по деревянной обрешётке. Электропроводка проложена открытым способом, в монтажных коробах, отопление центральное. Вентиляция естественная. На путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности. На момент проверки территория очищена от горючих отходов, мусора, снега.

Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения марки ОП-4 в количестве 9 шт., ОУ-3 в количестве 2 шт. Все огнетушители пронумерованы, на все нанесены порядковые номера, осуществляется контроль за эксплуатацией огнетушителей, проведённые проверки заносятся в журнал. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с номерами телефонов вызова пожарной охраны.

Из здания имеется пять рассредоточенных эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу. Эвакуация со второго этажа осуществляется по двум внутренним межэтажным лестницам и по наружной лестнице III типа (подвергалась эксплуатационным испытаниям – протокол № 164 от 03.08.2018 г.) Из первого этажа здания школы имеется 4 рассредоточенных эвакуационных выхода. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению движения из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Над дверями выходов имеются таблички «Выход».

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре, также в здании установлено оборудование GSM-АБИ, подключённое к КСПИ «Барьер 2000», которое дублирует сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Предоставлен договор по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (№ 2020 08 (1) от 15.01.2020 г.), договор на выполнение работ по техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования с выходом сигнала в подразделения пожарной охраны (2020 05 (4) от 15.01.2020 г.), акт проведения проверки работоспособности указанных систем (от 23.09.2020г.). Противопожарное расстояние до соседних зданий соответствует требованиям норм и правил. Подъезд к зданию для пожарных автомобилей обеспечен с четырех сторон.

Согласно приказа № 49-ОД от 20.07.2020 года на территории и в помещениях учреждения запрещено курение.

В учреждении разработаны и утверждены директором программы вводного и первичного противопожарных инструктажей. Разработаны и утверждены директором, согласованно с ОНД по Мотыгинскому району программы пожарно-технического минимума для работников осуществляющих круглосуточную охрану. Предоставлен приказ № 51-ОД от 03.08.2020 года о создании комиссии по проведению обучения с работниками учреждения по пожарно-техническому минимуму. Предоставлен протокол принятия зачетов по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума от 03.08.2020 года. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Приказом № 1/2-од от 09.01.2020 года ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности назначен заместитель директора по АХР Карпикова Людмила Владимировна. Ответственным лицом за пожарную безопасность в учреждении Карпиковой Л.В. и директором учреждения Перфильевой Г.И. пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (удостоверения № 116/0720 от 27.07.2020, № 1491 от 09.08.2018г.). Предоставлен акт проведения практической отработки планов эвакуации от 28.09.2020. Предоставлен рабочий проект пожарной сигнализации № 22-06.04-ПС от 2004 года. С работниками учреждения проводятся инструктажи по пожарной безопасности, запись в журнале имеется.

Имеются планы эвакуации людей. На территории учреждения для нужд пожаротушения используется пожарный водоём, расположенный на расстоянии 30 метров от здания школы. Указатель по направлению движения к нему расположен на углу здания основной школы и непосредственно у пожарного водоёма. На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала имеется два электрические фонари.

При устном опросе персонала установлено, что действия в случаи возникновения пожара знают, пользоваться огнетушителями умеют.

Декларация пожарной безопасности разработана. Расчет пожарного риска не проводился.

Отсутствует дверное полотно, дверного проема расположенного на первом этаже восточной лестничной клетки. В коридоре первого этажа отсутствует дверное полотно дверного проема (дверной проем возле входа в спортзал).

Главный государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору



И.Ю. Амельчугов

Директор
МБОУ Орджоникидзевская СОШ

Г.И. Перфильева

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мотыгинскому району**

663400, Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Комсомольская, 21, тел.8(39141) 22-9-13,
(e-mail: pc57ond@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 57/1/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Орджоникидзевская
средняя общеобразовательная школа**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

по исполнению распоряжения главного государственного инспектора Мотыгинского района по
пожарному надзору Амельчугова И.Ю., от «10» ноября 2020 года № 57, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «25» ноября 2020
года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «11» декабря 2020 года 15 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором
Мотыгинского района по пожарному надзору Амельчуговым И.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Орджоникидзевская средняя
общеобразовательная школа расположенного по адресу: Мотыгинский район, п. Орджоникидзе,
ул. Строителей 29 А

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно директором МБОУ Орджоникидзевская СОШ Перфильевой Галиной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
57/1/1	Отсутствует дверное полотно, дверного проема расположенного на первом этаже восточной лестничной клетки.	23. (1) На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	02.08.2021 г.
57/1/2	В коридоре первого этажа отсутствует дверное полотно	23. (1) На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных	02.08.2021 г.

	дверного проема (дверной проем возле входа в спортзал)	выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	
--	--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
по Мотыгинскому району
по пожарному надзору



И.Ю. Амельчугов

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а): Директор МБОУ Орджоникидзевская СОШ Перфильева Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” декабря 2020 г.

(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мотыгинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663400, п. Мотыгино, ул. Комсомольская, 21, тел. 8(39141) 22-9-13, эл. адрес: pc57ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

по делу об административном правонарушении

« 15 » декабря 2020 года

дата

п. Мотыгино

место

Я, **главный государственный инспектор Мотыгинского района по пожарному надзору Амельчугов Игорь Юрьевич**, рассмотрев материалы дела **№40** об административном правонарушении в отношении **Муниципального** (для физических лиц – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата и место рождения, место работы; для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, ИНН, реквизиты расчетного счета)

бюджетного общеобразовательного учреждения Орджоникидзевская средняя общеобразовательная школа, юридический адрес: 663408, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Орджоникидзе, ул. Строителей, д. 29А, ИНН 2426003290, Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета: отделение Красноярск, г. Красноярск р/с 40701810904071000447

по **ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)**,

УСТАНОВИЛ:

(указываются обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела, в соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ)

Дело об административном правонарушении в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орджоникидзевская средняя общеобразовательная школа возбуждено 11 декабря 2020 года главным государственным инспектором Мотыгинского района по пожарному надзору Амельчуговым И.Ю. по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Дело рассмотрено в отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Мотыгинскому району Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, расположенном по адресу: п. Мотыгино, ул. Комсомольская, 21 в присутствии законного представителя юридического лица, директора МБОУ Орджоникидзевская СОШ Г.И. Перфильевой. О дне и месте рассмотрения дела об административном правонарушении данное лицо было извещено надлежащим образом (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 11.12.2020 года, вручено законному представителю юридического лица – директору МБОУ Орджоникидзевская СОШ Г.И. Перфильевой.

11 декабря 2020 года в 16 час. 00 мин. при проведении планового мероприятия по надзору за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности МБОУ Орджоникидзевская СОШ расположенной по адресу: Мотыгинский район, п. Орджоникидзе, ул. Строителей, 29А, были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушен
1	2	3
1.	Отсутствует дверное полотно, дверного проема расположенного на первом этаже восточной лестничной клетки.	23. (1) На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
2	В коридоре первого этажа отсутствует дверное полотно дверного проема (дверной проем возле входа в спортзал)	23. (1) На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

На основании вышеизложенного, в действиях МБОУ Орджоникидзевская СОШ усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьями 4.2, 4.3 КоАП РФ при назначении административного наказания учитывается характер совершенного административного правонарушения, обстоятельство смягчающее административную ответственность, выраженное в привлечение лица к административной ответственности впервые, других смягчающих и отягчающих обстоятельств нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1, 4.1, 4.4, 23.34, п.1. ч.1 ст.29.9, ч.1, 5 ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать действия Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орджоникидзевская средне общеобразовательной

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

как административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Назначить административное наказание в виде предупреждения

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

Физическими и должностными лицами, - в вышестоящий орган (УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, г.Красноярск, пр.Мира, 68) либо в районный суд (Красноярский край, п.Мотыгино, ул.Дачная, 14а).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Срок предъявления к исполнению: 2 года.

Постановление вынес:

подпись



Главный государственный инспектор
Мотыгинского района по пожарному надзору
И.Ю. Амельчугое

должность (по ГПН), Ф.И.О. сотрудника ГПС

Копию настоящего постановления получил (а)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: _____

подпись

Г.И.Перфильева
инициалы и фамилия

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19